

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания "Город Мира"

295048, г. Симферополь, ул. Батурина,
д. 121, оф. 2, ОГРН 169102075229,
ИНН 9102213212, КПП 910201001,
тел. +7(978) 095-11-42,
e-mail: info@uk-gorod-mira.ru

исх. № 159 от «18» 09 2020 года.

Генеральному директору ГУП РК «Вода Крыма»

В.В. Баженову

ул. Киевская, д.1А, г. Симферополь,
Республика Крым, 295053

Главе администрации города Симферополя

Е.С. Проценко

ул. Толстого, д. 15, г. Симферополь,
Республика Крым, 295000

Уважаемый Владимир Викторович!

Уважаемая Елена Степановна!

Ввиду ухудшения ситуации с засухой, власти Республики Крым приняли решение ввести с сентября подачу воды по графику в городе Симферополе.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Администрации города Симферополя скорректированы графики подачи водоснабжения в различных районах города Симферополя.

В частности по улице Батурина вода с 11 сентября подается с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00 со снижением давления подачи воды.

В адрес ООО «УК «Город Мира» систематически поступают жалобы граждан, проживающих в ЖК «Город Мира» в которых сообщается, что вода в квартиры, расположенные на верхних этажах домов вообще не поступает.

Сотрудниками ООО «УК «Город Мира» совместно с собственниками квартир домов 91, 93, 105, 109, 111, расположенных по улице Батурина, 16.09.2020 проведен осмотр насосной станции на участке 3Га, которая обеспечивает подачу воды в квартиры, расположенные в домах 79-111 по улице Батурина в г. Симферополе, о чем составлен соответствующий акт.

Исходя из результатов осмотра установлено, что давление воды «на входе» по данным насосной станции в 18 часов 05 минут составило 2 бар.

При включении насосов для повышения давления в системе водоснабжения домов, входящее давление воды снижается до 1 бар, что приводит к аварийному отключению насосов автоматикой.

При повторном включении насосов в 18 часов 15 минут давление воды «на входе» упало по показаниям манометра до 1 бар и насосы опять автоматически отключились.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ГУП РК «Вода Крыма»

Вх. № _____
от «21» 09 20 20 г.

Таким образом, ООО «УК «Город Мира» не имеет возможности обеспечить подачу воды в квартиры, расположенные на верхних этажах домов по улице Батурина и жильцы не получают воду даже в установленные графиком часы подачи воды.

На основании изложенного прошу Вашего содействия в решении данной проблемы. Также прошу принять соответствующие меры, обеспечивающие подачу водоснабжения во все квартиры домов ЖК «Город Мира» по улице Батурина в городе Симферополе.

С уважением,

Директор
ООО «Управляющая компания «Город Мира»



Е.С. Даценко